


屋内仕様



適温水温度の設定範囲
約35℃～50℃

使用条件
給湯：圧力 0.05～0.5MPa(0.5～5Kgf/cm²)
温度 55～80℃
給水：圧力 0.05～0.5MPa(0.5～5Kgf/cm²)
温度 5～25℃
圧力比範囲 1：1～1：3 (給湯・給水どちらが3でも可)


最適使用条件
給湯・給水が同圧 0.2～0.3Mpa (2～3Kgf/cm²)

流量 (温水・水 同圧として計算)	
△ 最少必要流量	33L/min
最大流量	105L/min(0.2Mpa時)

※最少必要流量以下の流量では一定の温度制御が保てなくなります。

注 記

1. 現地にて給水、給湯の一次側で本ユニットのできるだけ近くにバルブを設けて下さい。
2. 本ユニットに供給する給水給湯圧力は変動の小さい圧力源で計画して下さい。
3. 温泉水や井水・海水並びに凍結環境には原則として使用できません。
5. 組立品につき参考寸法です。
6. 横並びで設置する場合、メンテナンススペースとして300mm以上離して下さい。
また、ビット内・天井裏などメンテナンスが出来ない様な所には設置しないで下さい。



7	モーターバルブ	SCS14A	1	LMV-W3-25※
6	バックプレート	CAC(BC)	1	BPX-M オプション
5	温度計	BS/バイメタル	1	TMO-120
4	ユニオン	SCS13A	3	25A
3	Y型ストレーナー	CAC911/SUS	2	YNK-25 #40
2	逆止弁	CAC911	2	RFN-25
1	ミキシングバルブ	CAC(BC)	1	XL-82N

製品質量 = 約10.4Kg

図面	来歴	1	ミキシングバルブ	CAC(BC)	1	XL-82N		
変更箇所	担当	日付	品番	部 品 名 称	材 質	数 量	適	要
△流量変更	大前	'22/06	承認	中山	図面	型式 XLN-25×25UY (日水協認証タイプ)		
			審査	中山	名称	流量調整用 適温補給水ユニット(ユニオンタイプ)		
			設計	大前	株 式 会 社 ダ イ レ オ			
製図	大前	尺度	図面番号	XLN-2525UY-1				
日付	2022/06/07	1/4	親図面				サイズ	A 3

※モーターバルブの電圧(AC100V, AC200V, DC24V)をご指示下さい。
DC24Vの場合、モーターバルブの型式は LMV-W4 になります。